

Broj: C 2518

SERTIFIKAT

NA OSNOVU PRETHODNOG POSTUPKA

Izdavač sertifikata postupajući u području imenovanja prema Zakonu o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti, Sl.glasnik RS, br. 49/2021 Član 12, stavovi 4 i 5 izjavljuje na osnovu vrednovanja prethodnog postupka ocenjivanja usaglašenosti je predmetna oprema usaglašena sa zahtevima Pravilnika o aparatima na gasovita goriva - Sl. glasnik RS 60/2023.

Klijent :	Robert Bosch d.o.o. Omladinskih brigada 90E, 11070 Beograd. Srbija
Proizvođač	Bosch Thermoteknik Isitma ve Klima Sanayi Ticaret Anonim Sirketi Organize Snayi Bölgesi 45030-Türkiye/Manisa
Proizvod:	Gasni aparati za centralno grejanje
Naziv:	Gasni kondenzacioni kotao
Tip / model(-i):	Condens GC7000iW ...
Izveštaj o vrednovanju:	C 2518
Uslovi važenja i ograničenja:	Sertifikat pokriva trenutno kontrolisanu količinu od ukupno 20 komada.
Srpski znak usaglašenosti	Proizvođač ili njegov ovlašćeni predstavnik je ovlašćen da postavi srpski znak usaglašenosti sa identifikacionim brojem imenovanog tela na sertifikovane proizvode u saglasnosti sa Uredbom o znaku usaglašenosti - Sl. glasnik RS 4/2022 i Pravilnika o aparatima na gasovita goriva - Sl. glasnik RS 60/2023.
 M048 25	
Ograničenja sertifikacije	Prilikom vrednovanja prethodnog postupka ocenjivanja usaglašenosti važeća je EU Deklaracija o usaglašenosti i ne treba da se izdaje posebna Deklaracija o usaglašenosti za srpsko tržište. Ovaj sertifikat važi samo za kontrolisanu seriju od 20 komada aparata.

Mesto i datum izdavanja:

Beograd, 06.06.2025.



TEHNIČKI RUKOVODILAC
SERTIFIKACIONOG TELA ZA PROIZVODE

Kristina Petković dipl.maš.inž.

Zastavljeno je umnožavanje Sertifikata u pregledu, tipu, prezentaciji rezultata vrednovanja kao prethodno pribavljenu saglasnost. Ili se Sertifikacionog tela za proizvode u klijenta. Provera validnosti izveštaja se vrši putem elektronske pošte. Na izveštaj o vrednovanju i pripadajućim se može izjaviti povraćaj prema propisanoj proceduri.

INSTITUT MIHAJLO PUPIN DOO BEOGRAD; Volgina 15, 11000, BEOGRAD-ZVEZDARA, Srbija; Matični broj 07014694; PIB 100008310
CENTAR ZA GASNU TEHNIKU • SERTIFIKACIONO Telo ZA PROIZVODE • Telefon: +381 11 6772-151 • e-pošta: impcgt@pupin.rs

PRILOG CERTIFIKATU NA OSNOVU PRETHODNOG POSTUPKA

Broj C 2518

Proizvod – obim sertifikacije

Naziv	Gasni kondenzacioni kotao		
Tip	Condens GC7000iW ...		
Modeli i karakteristike:			
Model	Tehničke karakteristike		
GC7000 iW 14 PB 23	$Q_r=2,1 \div 14,4 \text{ kW}$		
GC7000 iW 14 P 23	$P_{r1}=2,0 \div 14,0 \text{ kW}^{1)}$		
	$P_{r2}=2,2 \div 15,0 \text{ kW}^{2)}$		
GC7000 iW 24 PB 23	$Q_r=3,1 \div 24,6 \text{ kW}$		za grejanje i povezivanje na spojni bojler za TSV
GC7000 iW 24 P 23	$P_{r1}=3,0 \div 24,0 \text{ kW}^{1)}$		
	$P_{r2}=3,3 \div 25,1 \text{ kW}^{2)}$		
GC7000 iW 35 PB 23	$Q_r=5,2 \div 33,8 \text{ kW}$		
GC7000 iW 35 P 23	$P_{r1}=5,0 \div 28,4 \text{ kW}^{1)}$		
	$P_{r2}=5,6 \div 30,0 \text{ kW}^{2)}$		
GC7000 iW 42 PB 23	$Q_r=5,5 \div 41,0 \text{ kW}$	PMS=3 bar, PMW=10 bar	
GC7000 iW 42 P 23	$P_{r1}=5,3 \div 39,9 \text{ kW}^{1)}$	Tmax=82°C	
	$P_{r2}=5,9 \div 42,0 \text{ kW}^{2)}$	IP X4D	
GC7000 iW 20/24 CB 23	$Q_r=3,1 \div 20,5 \text{ kW}$	NOx 6 (GTM)	
GC7000 iW 20/24 C 23	$Q_{r-TSV}=3,1 \div 24,6 \text{ kW}^{3)}$	230V, 50 Hz	
	$P_{r1}=3,0 \div 20,0 \text{ kW}^{1)}$		
	$P_{r2}=3,4 \div 21,4 \text{ kW}^{2)}$		
GC7000 iW 24/28 CB 23	$Q_r=3,8 \div 24,6 \text{ kW}$		za grejanje i pripremu tople sanitarne vode TSV
GC7000 iW 24/28 C 23	$Q_{r-TSV}=3,8 \div 28,7 \text{ kW}^{3)}$		
	$P_{r1}=3,7 \div 24,0 \text{ kW}^{1)}$		
	$P_{r2}=4,1 \div 25,1 \text{ kW}^{2)}$		
GC7000 iW 30/35 CB 23	$Q_r=5,2 \div 29,0 \text{ kW}$		
GC7000 iW 30/35 C 23	$Q_{r-TSV}=5,2 \div 33,8 \text{ kW}^{3)}$		
	$P_{r1}=5,0 \div 28,4 \text{ kW}^{1)}$		
	$P_{r2}=5,6 \div 30,0 \text{ kW}^{2)}$		

u režimu:

- 1.) 80/60°C
- 2.) 50/30°C
- 3.) Topla sanitarna voda