

Broj: C 2517

SERTIFIKAT

NA OSNOVU PRETHODNOG POSTUPKA

Izdavač sertifikata postupajući u području imenovanja prema Zakonu o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti, Sl.glasnik RS, br. 49/2021 Član 12. stavovi 4 i 5 izjavljuje na osnovu vrednovanja prethodnog postupka ocenjivanja usaglašenosti je predmetna oprema usaglašena sa zahtevima Pravilnika o aparatima na gasovita goriva - Sl. glasnik RS 60/2023.

Klijent :	Robert Bosch d.o.o. Omladinskih brigada 90E, 11070 Beograd, Srbija
Proizvođač	Bosch Thermoteknik Isitma ve Klima Sanayi Ticaret Anonim Sirketi Organize Snayi Bölgesi 45030-Türkiye/Manisa
Proizvod:	Gasni aparati za centralno grejanje
Naziv:	Gasni kondenzacioni kotao
Tip / model(-i):	CONDENS 2500W WBC ...
Izveštaj o vrednovanju:	C 2517
Uslovi važenja i ograničenja:	Sertifikat pokriva trenutno kontrolisanu količinu od ukupno 29 komada.
Srpski znak usaglašenosti	Proizvođač ili njegov ovlašćeni predstavnik je ovlašćen da postavi srpski znak usaglašenosti sa identifikacionim brojem imenovanog tela na sertifikovane proizvode u saglasnosti sa Uredbom o znaku usaglašenosti - Sl. glasnik RS 4/2022 i Pravilnika o aparatima na gasovita goriva - Sl. glasnik RS 60/2023.
Ograničenja sertifikacije	Prilikom vrednovanja prethodnog postupka ocenjivanja usaglašenosti važeća je EU Deklaracija o usaglašenosti i ne treba da se izdaje posebna Deklaracija o usaglašenosti za srpsko tržište. Ovaj sertifikat važi samo za kontrolisanu seriju od 29 komada aparata



M048 25

Mesto i datum izdavanja: Beograd, 06.06.2025.

TEHNIČKI RUKOVODILAC
SERTIFIKACIONOG TELA ZA PROIZVODE

Kristina Petković dipl.maš.inž.

Zabranjeno je umnožavanje Sertifikata u predelu, kao i prezentacija rezultata vrednovanja bez prethodnog pribavljenja saglasnosti IMP PUPIN Sertifikacionog tela za proizvode i klijenta. Prava važenosti izveštaja se vrši putem elektronske pošte. Na izveštaj o vrednovanju pripadajućih sertifikata se može izjaviti prigovorožala os. prema propisanoj proceduri.

INSTITUT MIHAJLO PUPIN DOO BEOGRAD; Volgina 15, 11000, BEOGRAD-ZVEZDARA, Srbija; Matični broj 07014694; PIB 100008310
CENTAR ZA GASNU TEHNIKU • SERTIFIKACIONO Telo ZA PROIZVODE • Telefon: +381 11 6772-151 • e-pošta: impcgt@pupin.rs

PRILOG CERTIFIKATU NA OSNOVU PRETHODNOG POSTUPKA

Broj C 2517

Proizvod – obim sertifikacije

Naziv	Gasni kondenzacioni kotao
Tip	CONDENS 2500W WBC ...

Modeli i karakteristike:

Model	Tehničke karakteristike		
... 14-1 DE 23	2H: p=20 mbar		
	Q _n =2,1 : 14,4 kW (Hi)		
	P _n =2,0 : 14,0 kW *	PMS=3 bar.	
	P _n =2,2 : 15,0 kW **	T _{max} =82°C	za grejanje
... 24 – 1 DE 23	2H: p=20 mbar	230 V, 50 Hz.	
	Q _n =3,1 : 24,7 kW (Hi)	IP X4D, NO _x 6	
	P _n =3,0 : 24,1 kW *		
	P _n =3,3 : 25,2 kW **		
... 28-1 DCE 23	2H: p=20 mbar	PMS=3 bar.	
	Q _n =3,8 : 24,7 kW (Hi)	PMW=10 bar	za grejanje i
	P _r =3,7 : 24,1 kW *	T=82°C	pripremu tople
	P _r =4,0 : 25,2 kW **	230 V, 50 Hz.	sanitarne vode
		IP X4D, NO _x 6	

U režimu:

* 80/60°C

** 50/30°C